
szkic orientacyjny
skala 1 : 10 000
Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–C 400/230V
proj.kabel ośw.ulicznego typu YAKXS4x35mm²
proj. słup stalowy ocynkowany cylindryczny z wysięgnikiem łukowym w=1,5m wys. montażu oprawy h=7m oprawy LED o mocy 40W montować zgodnie ze standartami technicznymi zamieszczonymi w PB-W oraz SST /
A/4m
Proj.RHDPEp 110 przecisk L=4m
B/4m
Proj.RHDPE 100 przekop L=4m
#1.1 7/1/1,5
#1.2 7/1/1,5
#1.3 7/1/1,5
#1.4 7/1/1,5
#1.5 7/1/1,5
#1.6 7/1/1,5
#1.7 7/1/1,5
#1.8 7/1/1,5
#2.1 7/1/1,5
#2.2 7/1/1,5
#2.3 7/1/1,5
B.5m
B.1m
A.6,5m
A.6,3m
A.7m
A.10m
A.13m
A.6,6m
A.6,3m
A.6m
A.6,5p
Łączy się E-01
Istn. SN nr 1383 ŁUPKI3
Projektowana proj. SO
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARK. 1
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: G.6642.1.1174.2018
Nr ks. zam.: 19082/2900/2018
województwo: Identyfikator i nazwa: 28- warmińsko- mazurskie
powiat: Identyfikator i nazwa: 2816- piski
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator i nazwa: 281603_5- Pisz- obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: Identyfikator i nazwa: 0017- Łupki
Działka ewidencyjna nr.: 230
Skala mapy: 1:500
Nazwa układu współrzędnych: prostokątnych płaskich; układ wysokości: 2000r; Kronsztadt 60
Zakres opracowania: — — —
Informacja o słabonośności gruntowej w zakresie aktualizacji mapy: Nie badano
Data opracowania mapy: 2018-11-05
Numeryczna mapa została sporządzona na podstawie istniejących materiałów stanowiących zasób ośrodka oraz pomiaru uzupełniającego.
Nie wyłuszcza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej lub brak było informacji branżowych.
GEOCAD ANDRZEJ JUST Usługi Geodezyjne i Taxi 12-200 Pisz, ul. T. Kościuszki 14/23 NIP 849 137 28 08 REGON 510077130 tel. 502 697 366, 87 424 02 90 firma
GEODETA UPRAWNIONY Inż. Andrzej Just Nr uprawnień 19382 12-200 Pisz, ul. T. Kościuszki 14/2 tel. 502 697 366, 87 424 02 90 nr uprawnień geodety
UWAGI:
1. Numery słupów przyjęto na etapie projektowania,ostateczną numerację słupów należy ustalić z użytkownikiem
2. Ochrona przy uszkodzeniu:samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-C
3. Słupy oświetlenia drogowego oraz oprawy LED montować zgodnie z SST oraz standartami technicznymi zamieszczonymi w PB-W
4. Projektowany kabel typu YKXS4x35mm² dł.682/782m.
5. Wykonać uziemienie przewodu PEN , o R< 30Ω zgodnie z rys.E-03
Poświadczam za zgodności mapy, na której wykonano projekt z mapą do celów projektowych przyjętą do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Piszu. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu P.2816.2018.1407
PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTORSKIE mgr inż.Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul.Pisańskiego 49 , tel. 602-654-133
Inwestor: Gmina Pisz 12-200 Pisz ul.G.Gizewiusza 5
Inwestycja: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej leżącej na dz.o nr geod. 230 w miejscowości Łupki
Przedmiot: Projekt zagospodarowania terenu
Faza: Projekt Budowlano-Wykonawczy
Specjalność: Elektryczna
Projektanci: Imię, Nazwisko: Podpis
Projektant: mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0055/POOE/08 W-MOIB nr ewid. WAM/IE/0364/01
Data: 11.2018
Skala: 1:500
Numer rysunku: E-02
Rewizja: —