
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Ł
ist. słup ośw. demontaż
ist. kabel zmufowany zas. ośw. nadbrzeża
ist. słup ośw. nadbrzeża
Proj. kabel YAKXS 4x25mm² dł. 13m powiązanie ośw.
Proj. kabel YAKXS 4x25mm² dł. 16m tymczasowe zas. nadbrzeża
ist. kabel ośw. odłączyć wprowadzić proj. kabel ośw.
ist. szafa oświetleniowa SO
ist. linię ośw. odłączyć ze złącza
Odłączyć kabel ze słupa
ist. kabel wypiąć z ist. słupa
ist. linia ośw.
ist. linia ośw. zasilić z proj. słupa nr L7
ist. słup ośw. demontaż
Zdemontować istniejący słup z słupa, połączyć projektowaną sieć z istniejącą siecią kablową nabrzeża rzeki Pisy dochodzącą do słupa
ETAP I
ETAP II
złącze kablowo-pomiarowe (wykonuje PGE Dystrybucja S.A.)
Uwaga:
ETAP II
Po wybudowaniu złącza kablowo-pomiarowego zasilić projektowane obwody z nowej szafki SO (wypiąć kabel z ist. szafy SO)
Legenda:
Projektowany:
- słup S-54W/B z oprawą OS-1 led 32W 4000K
- ist. słup wraz z oprawą - DEMONTAŻ
- Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm² całość w DVK75
- część południowa dł. trasy 605m
- część północna sł. trasy 377m
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
ul. Nowowiejska 4a 11-500 Giżycko
Gmina Pisz
ul. Głowacka 5
12-200 Pisz
PISZ 1, DZIAŁKI NR 415/16, 415/17, 326/7, 326/9
PRZEBUDOWA OŚW. PARKOWEGO
ELEKTRYCZNA
Plan zagospodarowania
Maj 2017
Mgr inż. Artur Leszczyński
1 : 500
E-1