

ZADANIĘ NR 2

Vny

Temat: 2020/S 116-281921

Nadawca:

Data: 2020-06-17, 21:06

Adresat: <joanna.banach@pisz.home.pl>

17-06-2020

Gmina Pisz

Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

URZĄD MIEJSKI W PISZU	
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA	
WYKŁYNEŁO	
DNIA	18. 06. 2020
L.dz. 3449/20	il. zał.
podpis	

Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz"

Cześć I pytań

Dotyczy Cześć 2. Dostawa centralnego zasilacza awaryjnego z instalacją

Wnosimy o opublikowanie następujących informacji:

- ✓ A/ Jaka jest nośność podłogi [w miejscu instalacji]?
- ✓ B1/ czy Zamawiający dysponuje klimatyzacją w pomieszczeniu instalacji centralnego UPS?
- ✓ B2/ czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku braku klimatyzacji w pomieszczeniu instalacji centralnego UPS mogą być problemy ze stabilną pracą urządzenia oraz gwarancją na akumulatory/ baterie?
- ✓ C/ czy może być gwarancja na akumulatory/baterie na min.12 m-cy a na urządzenie min 3 lata?
- ✓ D/ Czy Zamawiający może podać sposób wejścia do UPS [pytanie pomocnicze: zaciski, bezpieczniki czy rozdzielnia] ?
- ✓ D1/ jaka jest odległość między centralnym UPS a np. rozdzielnią? Czy Zamawiający dysponuje trasą kablową między miejscem instalacji a rozdzielnią ?
- ✓ D/ Czy Zamawiający może podać sposób wyjścia z UPS do sieci Zamawiającego [pytanie pomocnicze: zaciski, bezpieczniki czy rozdzielnia]?
- ✓ E/ czy będzie łatwy dostęp do miejsca instalacji np. możliwość wjechania z paletą na parterze czy też ma być to II piętro w budynku Zamawiającego bez windy, jako miejsce instalacji?

Dotyczy Cześć 3. Dostawa sprzętu komputerowego

- ✓ Czy Zamawiający może podać termin, zakres dat lub opublikować załącznik z testami na podstawie których będzie weryfikował zapis: Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8020 punktów?. Informujemy, że badanie zmiennych testów syntetycznych na dzień otwarcia ofert jest niezgodne z art. 29 ust. 1 Pzp, ponieważ nikt nie jest w stanie określić jakie będą wyniki na dzień otwarcia ofert .

Pozdrawiam