

20 PYTANIE NR 6

**Temat:** Pytania dotyczące postępowania o nr Org.271.14.2020

**Nadawca:**

**Data:** 2020-06-30, 15:51

**Adresat:** "joanna.banach@pisz.home.pl" <joanna.banach@pisz.home.pl>

**Kopia:**

410/

URZĄD MIEJSKI W PISZU	
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA	
W OBYWATEŁO	
DNIA	01.07.2020
dz. 3.812/20	il. zał.
podpis	

Witam,

W załączniku przesyłam pytania dotyczące postępowania o nr Org.271.14.2020.

Pozdrawiam,

P. J. BANACH  
02.07.2020

— Załączniki: —

Pytania Pisz Org.271.14.2020.pdf

207 KB

ZAPYTANIE NR 6

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ.

1. Dotyczy: Część 1 – Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.  
Wyposażenie serwerowni – dostawa urządzenia NAS.

Zamawiający wymaga: W zakresie Firewalla wymagana obsługa nie mniej niż 2 mln jednoczesnych połączeń oraz 30.000 nowych połączeń na sekundę

Czy Zamawiający dopuści urządzenie UTM obsługujące 1.3 miliona jednoczesnych połączeń?

2. Dotyczy: Część 2 – Dostawa centralnego zasilacza awaryjnego z instalacją  
Wyposażenie serwerowni – dostawa centralnego zasilacza awaryjnego

Czy Zamawiającemu wystarczy 10 minut dla 20kVa/16kW podtrzymania awaryjnego?

3. Dotyczy: Część 3 – Dostawa sprzętu komputerowego  
Wyposażenie stanowisk pracowniczych – dostawa skanera dokumentowego

Zamawiający wymaga: Deklarowana dzienna przepustowość co najmniej 10 000 stron.

Czy Zamawiający dopuści skaner o deklarowanej dziennej przepustowości 8000 stron?

Z poważaniem