

Ong. 1710. Bron



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pisz**

ul. Olsztyńska 40a, 12-200 Pisz



Pisz, 30.09.2022 r.

Znak sprawy: 52800.15.2022.01

Egz. nr 1 z 3

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2022-09-29 do 2022-09-30

przez:

1) mł. bryg. Józef Baranowski - starszy specjalista, legitymacja służbowa nr 5/20

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer 52800.15.2022 z dnia 2022-08-29, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pisz

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Ratusz w Pisz

ADRES: pl. Ignacego Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego

Institucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia

**1. Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn**

**Jacek Kędzierski
Upoważnienie - Prokuratora Okręgowego z dnia
27.09.2022 r.**

UWAGI:

**2. Burmistrz Urzędu Miejskiego w Pisz
Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz**

**Aneta Agnieszka Karwowska
Upoważnienie nr 277/2022 - Burmistrza Pisz z dnia
29.09.2022 r.**

UWAGI:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp. Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

1. Jacek Kędzierski

Upoważnienie - Prokuratora Okręgowego z dnia 27.09.2022 r.

2. Aneta Agnieszka Karwowska

Upoważnienie - Burmistrza Pisz z dnia 29.09.2022 r.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 r. poz. 284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Ratusz

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Urząd Miejski w Pisz	
Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz	
2. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie	
Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn	
3. UŻYTKOWNIK BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Prokuratura Rejonowa w Pisz	
Pl. Daszyńskiego, 12-200 Pisz	
4. UŻYTKOWNIK BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Urząd Miejski w Pisz	
Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz	
5. ZARZĄDCA BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie	
Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn	
6. ZARZĄDCA BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Urząd Miejski w Pisz	
Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz	
7. FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY BUDYNKIEM	ADRES DO KORESPONDENCJI
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie	
Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn	
8. FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY BUDYNKIEM	ADRES DO KORESPONDENCJI
Urząd Miejski w Pisz	
Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz	

UWAGI:

Ustalenia dotyczące umów

Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/obiektu

Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy

Nie przedstawiono umowy podczas kontroli

Umowa jest zawarta i określa w/w zakres

Umowa nie określa w/w zakresu

Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)

UWAGI:

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Ratusz w Pisz ul. Plac Ignacego Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz

2.2 Dane podstawowe:

1. Ratusz w Pisz Plac I. Daszyńskiego

Parametry / dane ujęte w punkcie 2.2 zostały określone na podstawie informacji zawartych w:

Projekcie budowlanym

Dokumentacji powykonawczej

Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Książce obiektu budowlanego

Inne

OPIS:

Dane techniczne budynku

Określenie sposobu użytkowania
kwalifikacja pożarowa obiektu

Budynek pełni funkcję biurową ZL III oraz mieszkalną ZL IV

Data 1900 r.
budowy

Data pozwolenia 1900 r.
na użytkowanie

Kubatura całkowita
budynku [m³] 8.982,00

Kondygnacji
nadziemnych / podziemnych

3

1

Powierzchnia zabudowy budynku [m²] 552,00

Wysokość budynku [m]

24,66

Powierzchnia całkowita budynku [m²] ok 1.800,00 m

Długość budynku / szerokość [m]

33,95

14,80

Powierzchnia użytkowa budynku [m²] 1.591,00

Budynek jest wolnostojący

TAK

Liczba klatek schodowych 4

OPIS:

UWAGI:

2.3 Rozwiązania zamiennie i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiektach

1. Ratusz w Pisz Plac I. Daszyńskiego

1. POSTANOWIENIE

Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
znak sprawy WZ-5595/83/11 z dnia 17.11.2011 r.

Postanowienie znak

WZ-5595/83/11

z dnia 2011-11-17

Stan realizacji

zrealizowano

● nie zrealizowano

KOLEJNE PUNKTY POSTANOWIENIA

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (SSP), oraz
połączeniu jego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z obiektem

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarowej w Pisz lub innym
obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Pisz.

bez uwag

● z uwagami

n/dot

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY REALIZACJĘ:

OPIS: Budynek częściowo wyposażony jest w system sygnalizacji pożarowej (SSP).

System nie jest połączony z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej.

UWAGI:

2.4 Podział na strefy pożarowe

1. Ratusz w Pieszem Plac I. Daszyńskiego

Budynek stanowi 1 strefę pożarową		tak	nie	Liczba stref pożarowych			1	
Pomieszczenia wydzielone pożarowo					tak	nie		
Kategoria wiodąca	<div><div></div>ZL</div>	PM	IN	Klasa odporności pożarowej budynku				
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno–magazynowe i inwentarskie			A	<div><div></div>B</div>	C	D	E
ZL I	wiodąca	Q ≤ 500 MJ/m²			Nie ustalono (brak dokumentacji tech.)			
ZL II	wiodąca	500≤ Q ≤ 1000 MJ/m²			UWAGI:			
ZL III	<div><div></div>wiodąca</div>	1000≤ Q ≤ 2000 MJ/m²						
ZL IV	wiodąca	2000≤ Q ≤ 4000 MJ/m²						
ZL V	wiodąca	Q >4000 MJ/m²						

Brak inf. o strefach pożarowych w budynku lub nie wybrano żadnej do kontroli

Parametry materiałów

Element konstrukcyjny	Materiał / technologia	Klasa odporności ogniowej	Opis	Uwagi
Główna konstrukcja nośna	Kamień, beton/murowanie	R 120		
Ściana zewnętrzna	Cegła ceramiczna/murowana	EI 60		
Ściana wewnętrzna	Cegła ceramiczna/murowana	EI 30		
Strop	Beton, drewno/ gęsto żebrowy	REI 60		
Konstrukcja dachu	Drewniana/płatwiowo-kleszcz	R 30		
Przekrycie dachu	Dachówka ceramiczna/ przykręcanie	RE 30		

OPIS:

UWAGI:

2.5 Warunki ewakuacji

1. Ratusz w Pieszem Plac I. Daszyńskiego

Osoby w strefie	Maksymalna liczba osób w strefie	50
UWAGI:		
Wyjścia ewakuacyjne ze strefy	Liczba wyjść ewakuacyjnych	4
Wszystkie otwarte	UWAGI:	
Część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie		
Część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia)		
Część zastawionych		

UWAGI DOTYCZĄCE długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego:

UWAGI DOTYCZĄCE poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych:

Dwie klatki schodowe (K2 i K3) nie są zabezpieczone urządzeniami zabezpieczającymi lub służącymi do usuwania dymu lub chroniące przed zadymieniem, co równocześnie nie zapewnia dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej.

UWAGI DOTYCZĄCE przejść ewakuacyjnych:

Dodatkowe informacje

Ilość miejsc noclegowych *	Czas pobytu ludzi *	Stałych użytkowników w obiekcie	Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi *
6	≤ 3 doby ● > 3 doby	n/d 25	● prawidłowe nieprawidłowe

OPIS:

UWAGI:

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

Materiały niebezpieczne pożarowo	stwierdzono *	● nie stwierdzono
Zbiorniki na paliwa płynne	stwierdzono *	● nie stwierdzono
Pomieszczenia zagrożone wybuchem:	stwierdzono *	● nie stwierdzono

2.7 Drogi pożarowe

1. Ratusz w Piszcu Plac I. Daszyńskiego

Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	● tak	nie	utrudniony *	brak obowiązku
--	-------	-----	--------------	----------------

OPIS DROGI POŻAROWEJ:

Droga pożarowa zapewniono o wymaganych parametrach.

UWAGI:

W trakcie kontroli stwierdzono brak oznakowania drogi pożarowej.

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

1. Ratusz w Piszcu Plac I. Daszyńskiego

WYMAGANA ILOŚĆ WODY do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu w [dm³/s] 20

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:

HYDRANTY

brak hydrantów

Nazwa porządkowa	Typ hydrantu	Odległość od obiektu [m]	Lokalizacja (nr hydrantu, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1	nadziemny ● podziemny	7	Pl. Daszyńskiego
Hydrant nr 2	nadziemny ● podziemny	15	Ratuszowa

UWAGI:

W trakcie kontroli nie przedstawiono protokołu z wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku.

Zbiorniki wodne*	Rodzaj zbiornika	Poj. [m ³]	Odległość [m]	Lokalizacja / dojazd**
Naturalny	tak ● nie			
Sztuczny	tak ● nie			
Inne	tak ● nie			

Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

Występowanie strefy zagrożenia wybuchem	<input type="radio"/> tak	<input checked="" type="radio"/> nie
Kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
Ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	<input type="radio"/> tak	
nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli		
przedstawiono instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektu		

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnym	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie

OPIS:

UWAGI:

DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE

(wymagane dane na rzutach graficznych)

	Określenie czy jest zawarty w instrukcji		
powierzchnia budynku	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
wysokość budynku	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
liczby kondygnacji budynku	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
odległości od obiektów sąsiadujących	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni - stref zagrożenia wybuchem	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*

miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*

OPIS:

UWAGI:

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy) Grażyna Czarnecka, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn.

Posiadane kwalifikacje: Inspektor Ochrony Przeciwpowarowej - upr. nr SIIOPA/14/2019/1/6 z dnia 23.01.2019 wydane przez Wojewódzkiego Komendanta PSP w Olsztynie.

OPIS:

UWAGI:

Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych: Portiernia Prokuratury, Muzeum.

OPIS:

UWAGI:

Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji ☒ tak ☐ nie

Wykonano obowiązek ☒ tak ☐ nie UWAGI:

Data przekazania 30.09.2022 r.

Forma przekazania instrukcji ☒ elektroniczna ☐ drukowana

Data opracowania instrukcji Marzec 2019 r. Data zapoznania użytkowników budynku 2019/2022

Data ostatniej aktualizacji 28.09.2022 r. Liczba zapoznanych użytkowników -

OPIS:

UWAGI:

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

(nie dotyczy)

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

1. Imię i nazwisko realizującego obowiązek Grażyna Czarnecka, Wojciech Józwik Posiadane * ☒ tak ☐ nie
uprawnienia ppoż.

OPIS:

UWAGI:

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

Miejsce umieszczenia instrukcji Portiernia, Muzeum

UWAGI:

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Ratusz

(na obiekcie nie prowadzono wcześniej kontroli)

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

(nie prowadzono postępowań administracyjnych)

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

1. Ratusz

NAZWA I OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Usunięto w
trakcie kontroli

6. Niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;

tak

Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi

OPIS:

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie
1.	Stale urządzenia gaśnicze		tak nie
2.	Urządzenia transmisji alarmu		tak ● nie
3.	System sygnalizacji pożarowej		tak ● nie
4.	Dźwiękowy system ostrzegawczy		tak ● nie
5.	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe		● tak nie
6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		● tak nie
7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego		● tak nie
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)		tak ● nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła		tak ● nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu		tak ● nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania		tak ● nie
12.	Systemu wykrywania wycieku gazu i odcięcia jego dopływu do budynku		tak ● nie

OPIS:

UWAGI:

Ze względu na specyfikę instytucji Prokuratury brak dostępu do hydrantu dla użytkowników Urzędu Miejskiego.

Brak urządzeń do usuwania dymu w dwóch klatkach.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:

1. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych

Data badania Numer protokołu

06.06.2022 r. b. n.

Protokół sporządzony przez:

Zakład Usług Przeciwpożarowych Piotr Hir Kubikiejmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto.

Uwagi

konserwatora

● bez uwag

uwagi

Uwagi

kontrolującego

● bez uwag

uwagi

OPIS URZĄDZENIA:

W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji

tak ☒ nie

UWAGI:

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych

Data badania Numer protokołu

20.12.2022 r. b. n.

Protokół sporządzony przez:

"ELBOR" Michał Borodziuk, ul. Słowińska 2A, 12-200 Ruciane-Nida,

Uwagi

konserwatora

☒ bez uwag

uwagi

Uwagi

kontrolującego

☒ bez uwag

uwagi

OPIS URZĄDZENIA:

W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji

tak ☒ nie

UWAGI:

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:

3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych

Data badania Numer protokołu

20.12.2022 r. RAP - 0042 - 2021

Protokół sporządzony przez:

"ELBOR" Michał Borodziuk, ul. Słowińska 2A, 12-200 Ruciane-Nida,

Uwagi

konserwatora

☒ bez uwag

uwagi

Uwagi

kontrolującego

☒ bez uwag

uwagi

OPIS URZĄDZENIA:

W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji

tak ☒ nie

UWAGI:

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

STAN WYPOSAŻENIA:

W trakcie kontroli obiekt wyposażony był w gaśnice.

Data przeglądu

Data konserwacji

Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu

06.06.2022 r.

06.06.2022 r.

b. n.

Protokół sporządzony przez:

Zakład Usług Przeciwpożarowych Piotr Hir Kubikiejmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto.

Prawidłowość

lokalizacji

☒ bez uwag

uwagi

Oznakowanie

☒ bez uwag

uwagi

UWAGI:

OPIS URZĄDZENIA:

UWAGI:

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Ratusz

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie	
1. Elektryczna		● tak	nie
2. Odgromowa		● tak	nie
3. Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)		● tak	nie
4. Gazowa		tak	● nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: Elektryczna

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych

Data badania	Numer protokołu	Protokół sporządzony przez:
24.10.2019 r.	25/10/2019	EGT - Jacek Królikiewicz, 10-698 Olszyn, ul. Nefrytowa 1lok. 5.

Uwagi konserwatora	● bez uwag	uwagi
--------------------	------------	-------

Uwagi kontrolującego	● bez uwag	uwagi
----------------------	------------	-------

UWAGI:

Nazwa instalacji użytkowej: Odgromowa

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych

Data badania	Numer protokołu	Protokół sporządzony przez:
30.10.2019 r.	29/10/2019	EGT - Jacek Królikiewicz, 10-698 Olszyn, ul. Nefrytowa 1lok. 5.

Uwagi konserwatora	● bez uwag	uwagi
--------------------	------------	-------

Uwagi kontrolującego	● bez uwag	uwagi
----------------------	------------	-------

UWAGI:

Nazwa instalacji użytkowej: Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych

Data badania	Numer protokołu	Protokół sporządzony przez:
17.05.2022 r.	b. n.	Usługi kominiarskie Technik Budowlany Leszek Kiński, 10-450 Olsztyn, ul Stalowa 4

Uwagi konserwatora	● bez uwag	uwagi
--------------------	------------	-------

Uwagi kontrolującego	● bez uwag	uwagi
----------------------	------------	-------

UWAGI:

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

LP.	NAZWA I OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Usunięto w trakcie kontroli
-----	-------------------------------	-----------------------------

2.5 WARUNKI EWAKUACJI

Ratusz w Piszcu Plac I. Daszyńskiego

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Dwie klatki schodowe (K2 i K3) nie są zabezpieczone urządzeniami zabezpieczającymi lub służącymi do usuwania dymu lub chroniące przed zadymieniem, co równocześnie nie zapewnia dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej. | tak |
|----|--|-----|

2.7 DROGI POŻAROWE

Ratusz w Pieszu Plac I. Daszyńskiego

2. W trakcie kontroli stwierdzono brak oznakowania drogi pożarowej. tak

2.8 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Ratusz w Pieszu Plac I. Daszyńskiego

3. W trakcie kontroli nie przedstawieniowo protokołu z wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku. tak

6. OCENA DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA ELEMENTÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA LUDZI

Ratusz

Niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych

4. OPIS: Dwie klatki schodowe (K2 i K3) nie są zabezpieczone urządzeniami zabezpieczającymi lub służącymi do usuwania dymu lub chroniące przed zadymieniem, co równocześnie nie zapewnia dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej. tak

8. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

5. Urządzenia transmisji alarmu - brak na wyposażeniu obiektu pomimo wymogu tak
6. System sygnalizacji pożarowej - brak na wyposażeniu obiektu pomimo wymogu tak
7. Urządzenia do usuwania dymu i ciepła - brak na wyposażeniu obiektu pomimo wymogu tak
8. Urządzenia zapobiegające zadymieniu - brak na wyposażeniu obiektu pomimo wymogu tak
9. Ze względu na specyfikę instytucji Prokuratury brak dostępu do hydrantu dla użytkowników Urzędu Miejskiego. tak
- Brak urządzeń do usuwania dymu w dwóch klatkach.

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 11 stronach w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu protokołu.

DYREKTOR MUZEUM

dr Aneta Karbowska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontroli i rozpoznawczych

mt. bryg. mgr Józef Baranowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

1. A 124 43 1112 1244
L 124 - 124 1112 1244
124 124 124 124
124 124 124
124 124 124