

ZP.341-23/.../08

.....  
.....  
.....

Do Zamawiającego w dniach 13-14 maja 2008 r. wpłynęły 3 zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę słupów i oprav oświetlenia ulicznego**”. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz. U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający udziela odpowiedzi na :

**Zapytanie nr 1:**

**Ad.1** Zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 3 pkt 1 SIWZ oraz o kształcie zbliżonym do przedstawionego na rysunku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.

**Ad. 2** Słup i oprawa o kształcie zbliżonym do przedstawionego na rysunku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.

**Ad 3** Słup zabezpieczony powłoką antykorozyjną i pomalowany na kolor czarny.

**Ad. 4** Kąt 90° względem słupa zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.

**Ad. 5** Oprawa zamontowana pionowo w dół zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.

**Ad.6** Wysięgnik bez ozdób w pół łuku o kształcie zbliżonym do przedstawionego na rysunku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego pisma.

**Ad.7** Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia.

**Ad. 8** Zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 3 pkt 1 SIWZ

**Ad. 9** Zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 3 pkt 1 SIWZ

**Ad. 10** Słup z tabliczką bezpiecznikową i przewodami do oprawy - Typu YDY 3x 2,5mm.

**Ad. 11** Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i osprzętu o parametrach równoważnych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

**Zapytanie nr 2:**

Zamawiający wymaga dostarczenia słupów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w ust. 3 pkt 1 SIWZ.

**Zapytanie nr 3:**

**Ad.1** Oprawa w I klasie ochronności.

**Ad. 2** Zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 3 pkt 1 SIWZ

**Ad.3** Oprawa bez regulacji przy kącie zawieszenia 90° w stosunku do słupa przy zastosowaniu wysięgnika o długości 2,0 m.

**Ad. 4** Zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 3 pkt 1 SIWZ

**Ad.5** Stopień szczelności ogólnie stosowany przy oświetleniu ulicznym **IP 65/4**.

**Ad.6** Oprawa dwukomorowa.

**Ad.7** Długość przewodu dostosowana do odległości od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy typu: YDY 3x 2,5mm.

Ponadto Zamawiający informuje, iż do SIWZ w ww. postępowaniu dodaje się rysunek (załącznik nr 3 do niniejszego pisma), który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie w ust. 3 SIWZ po wyrazach: „oprawa oświetleniowa (aluminiowa/PCV) z aparatem zapłonowym ze źródłem światła SON-T Plus (sodowa) o mocy 250 W” dodaje się wyrazy: „lub równoważnym”.

Zamawiający modyfikuje treści SIWZ, jednakże w związku z tym iż zmiana nie jest zbyt istotna nie przedłuża się terminu składania ofert.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego.

**Załączniki:**

1. Treść zapytania nr.1
2. Treść zapytania nr 2
3. Rysunek
4. Treść zapytania nr 3

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*Zbigniew Wdowiarski*

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

*Bogusława Dąbrowska*

Sekretarz Komisji Przetargowej

*Arkadiusz Robert Jackowski*

Członek Komisji przetargowej

*Agnieszka Kręciewska*