

Pisz, dnia 16.02.2009 r.

ZP. 341 –5/.../09

.....  
.....  
.....  
.....

Do Zamawiającego w dniu 13.02.2009 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę ulicy Pisańskiego w Pisz i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

**Ad. 1**

Należy zastosować rury stalowe. Zamiennie można użyć rur AROT lub równoważnych. Zamawiający załącza ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące pozycji wymienionych pod nr 8 i 9 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Ponadto Zamawiający wyjaśnia iż montaż rur osłonowych składa się zasadniczo z trzech czynności tj.

- wykonania ręcznego wykopu celem odsłonięcia kabla
- montażu rury osłonowej
- zasypania wykopu z właściwym zagęszczeniem.

Technologia wykonania robót dotyczących m.in. poz. 8 i 9 przedmiaru robót znajduje się na stronie 6 załącznika nr 4 do SIWZ.

Mając powyższe na uwadze w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez dodanie dwóch części ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczących pozycji wymienionych pod nr 8 i 9 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Dodatkowe pozycje Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią załączniki nr 2a i 2b do niniejszego pisma.

Załącznik:

1. treść zapytania nr 2
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące pozycji wymienionych nr 8 i 9 przedmiaru robót

**BURMISTRZ**  
  
Jan Alicki