

Pisz, dnia 20 lutego 2009 r.

ZP.341-8/.../09

.....
.....
.....

Do Zamawiającego w dniu 18.02.2009 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Pisz**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

Ad. 1

Pozycja 12 przedmiaru wpisana została omyłkowo. Konstrukcja nawierzchni nie zawiera warstwy odsączającej.

Ad. 2.

W przedmiarze w miejsce warstwy odsączającej winno znaleźć się korytowanie i przygotowanie podłoża.

Ad. 3.

W trakcie realizacji dokumentacji nie było możliwości wykonania tabeli robót ziemnych. Teren objęty projektem stanowił magazyn humusu inwestycji „Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w m. Pisz”. Projekt zakładał doprowadzenie terenu do stanu poprzedniego i dokonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni.

Ad. 4.

Do wykonania wpustów kanalizacji deszczowej można zastosować inne materiały pod warunkiem akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru. Procedura zamiany może odbyć się po rozpoczęciu robót.

Ad. 5.

Zapis wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym metodą przycisku jest zapisem ogólnym i zdaniem Zamawiającego nie ma zastosowania przy realizacji niniejszej inwestycji. Studnie D102 i D103 zlokalizowane są w osi chodnika o szerokości 2,50 m. Reasumując, włączenia należy wykonać poprzez wykonanie wykopu.

Mając powyższe na uwadze w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

- 1) w ust. 3 SIWZ skreśla się wyrazy: „Przyłącze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 należy wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych na głębokości min. 1,0 m pod chodnikiem. Rury osłonowe należy ułożyć na całej długości przewiertu w pasie drogowym.”
- 2) w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ dodaje się trzy części ogólne Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące robót ziemnych, wykonania wykopów w gruntach nieskalistych oraz wykonania nasypów – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.
- 3) Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma.
- 4) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ w § 2 w ust. 1 skreśla się wyrazy: „Przyłącze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 należy wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych na głębokości min. 1,0 m pod chodnikiem. Rury osłonowe należy ułożyć na całej długości przewiertu w pasie drogowym.”

Poza tym w ogłoszeniu o zamówieniu (ZP-400) w sekcji II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w punkcie II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia skreśla się wyrazy: „Przyłącze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 należy wykonać metodą

przecisku w rurach osłonowych na głębokości min. 1,0 m pod chodnikiem. Rury osłonowe należy ułożyć na całej długości przewiertu w pasie drogowym.”

Załączniki:

1. treść zapytania nr 1
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące robót ziemnych, wykonania wykopów w gruntach nieskalistych oraz wykonania nasypów
3. poprawiony przedmiar robót – załącznik nr 6 do SIWZ

BURMISTRZ

Jan Alicki