



MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100/F130

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość/value
strefa obciążenia wiatrem/wind zone	I
wsp. dynamiczny/dynamic rate	1.2
kategoria terenu/terrain category	II
klasa obciążenia/load class	B
częstotliwość wsp. dla obc. wiatrem/partial rate for wind load	1.2
częstotliwość wsp. dla obc. stałego/partial rate for fixed load	1.2
obliczeniowa prędkość wiatru/wind speed	20 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

9	Cable/Kabel YDY	-	-	-	-	-	-
8	Connection box/Tabliczka przył.	-	-	1	-	-	-
7	Luminary/Oprawa 05 (DAWD)	L-0005	al./polyc.	2	-	-	-
6	Arm /Ramie R38	R-0R38	alum.	2	-	-	-
5	Steel pipe/Rura stalowa Ø76	-	steel	1	-	-	-
4	Steel pipe/Rura stalowa Ø90	-	steel	1	-	-	-
3	Steel pipe/Rura stalowa Ø133	-	steel	1	-	-	-
2	Decorations/Dekoracje	-	cast al.	3	-	-	-
1	Base/Baza słupa D6a	-	cast al.	1	-	-	-
nr.	nazwa	rysunek	material	ilość	jedn. waga	całk. waga	uwagi
zmiana 0	tolerancja wykonania +/- 20 mm						
	nazwisko	data	podpis				
projektował:	G.D.						
opracował:	M.S.	08.05.2007					
zatwierdził:							
nazwa	hc=7500 D10/05 D6a/1xR38/1x05+1xR38/1x05						
skala	1:30	arkusz	420x297	numer rysunku	D10/05		
						STANDARD	nr.arkusza
							1/1

str. Nr 54

mgr inż. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul.Czerniewskiego 1/43	Investor:	Gmina Pisz 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5	Stadium:	Projekt budowlany- zamienny	Nr rys.:
	Objekt:	REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA PISZ - cz. elektryczna	Projektant:		
	Temat:	Karta katalogowa latarni typu D10/05			
				mgr inż. Piotr Ciotrowski	E-11