



OZNACZENIA

- Aw Oprawa świetłówkowa TCW215/2x36W– IP 65
- Aw Jak wyżej lecz z modułem awaryjnym min 30min

UWAGI:

- Instalację wykonać przewodami kabelkowymi.
- W pomieszczeniu wykonać połączenia wyrównawcze bednarką stalową ocynkowaną Fe/Zn 25x4

Data	1.2009	<div></div> <div>BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE <i>Biruta Kłopacka / Lech Dziadek</i></div> <div>15- 668 Białystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866 NIP 542 10 12 718 Regon 050026785</div>	Investor	Gmina Pisz; 12-200 Pisz	Stadium	PW	Nr rysunku
Projektował	mgr inż. R. Nowosad		Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PISZU BRANŻA ELEKTRYCZNA	Nr projektu	–	E-17
Sprawdził	mgr inż. D. Nowosad 		Nazwa rysunku	Plan instalacji oświetlenia - ob. 3	Podziałka		Arkusz: 1