istn. ZK-5333

istn. ZK-5334

istn. kable YAKY4x120mm²
w proj. A 110 PS

istn. ZK-5335

istn. YAKY4x120 L=220m
zasil. z st.trafo 8-252

istn. ZK-3

istn. ZE-1

istn. ZE-3b

istn. ZE-2

nieczynny

UWAGI:
- typ i przekroje kabli , sposób zasilenia istn. złączy kablowych przedstawiono na schemacie nr E-2
- istniejące linie kablowe YAKY4x120mm² w miejscach skrzyżowań z projektowanym ciągiem jezdnim zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi typu A 110 PS
- Powierzchnię ciągu jezdniego zaprojektowano na całej długości jako rozbiralną

- proj.dwudzielne osłony rurowe typu A 110 PS

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43

INWESTOR: GMINA PISZ 12-200 PISZ UL. GIZEWIUSZA 5	OBIEKT: **PRZEBUDOWA ISTN. LINII KABLOWYCH nN KOLIDUJĄCYCH Z BUDOWĄ ULICY DOJAZDOWEJ DO PAWILONÓW HANDLOWYCH PRZY ULICY KOŚCIUSZKI W PISZU**
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY
Projektant:	mgr inż. Piotr Ciotrowski
Data 2009 r Skala 1:500	STADIUM: **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY** Rys: E-1