


dn. 18.04.2011 r.

ZAPYTANIE NR 3



Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12 – 200 Pisz
fax. (87) 424 12 38

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pisz w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej (znak sprawy: ZP.271.10.2011)

W związku z tym, że dokumentacja techniczna nie podaje poziomu występowania wód gruntowych na terenie objętym planowaną inwestycją a załączone w SIWZ przedmiary robót nie uwzględniają odwodnienia wykopów, prosimy o wyjaśnienie czy przy realizacji robót będzie zachodziła konieczność odwodnienia wykopów.

Z naszego doświadczenia na innych budowach w m. Pisz wiadomo, że poziom wód gruntowych na terenie objętym planowaną inwestycją znajduje się na rzędnych 115,8–116,8 npm. (w dniu 14.04.2011 r. na niedalekiej ul. Warmińskiej wynosił 116,65 npm.). Poziom posadowienia większości zaprojektowanych kolektorów sanitarnych jest znacznie poniżej tej rzędnej.

Ponadto, w związku z brakiem kanalizacji deszczowej w większości ulic prosimy o podanie miejsc zrzutu wody przy odwadnianiu wykopów.