

20013
1.2

ODPISY UZGODNIEN

- A. Uzgodniono bez uwag, uzgodnienie dotyczy nr 1-5
5.01.2005
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Gdańska 11 tel. (0-prefix-87) 423-20-22 REGON 790125534
(podpis nieczytelny)
- B. Trasę projektowanej linii 0,4 kV oświetleniowej kablowej i napowietrznej sprawdzono pod względem zgodności z ogólnymi i technicznymi warunkami przyłączenia do wspólnej sieci. Uzgodnienie dotyczy arkuszy 1-5
Gizycko, dn. 17.01.05
Zakład Energetyczny Białystok Spółka Akcyjna
15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13
Rejon Energetyczny Gizycko
11-500 Gizycko, ul. Przemysłowa 3 tel./fax 428-74-47 NIP 542-000-02-39

C. Uzgadnia się z następującymi uwagami.

- 1) Urządzenia telekomunikacyjne naniesiono kolorem pomarańczowym.
- 2) Prace ziemne w pobliżu istniejących telefonicznych linii kablowych wykonywać ręcznie. Odkryte urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed przebiegiem urządzeń telekomunikacyjnych. Kabel telefoniczny ziemny dwudzielny po 2m od miejsca skrzyżowania.
- 4) W miejscach zbliżeń z istniejącą siecią telekomunikacyjną zachować zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 5) Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego projektu należy zgłosić potwierdzenia niniejszego uzgodnienia, bądź uzyskania informacji o ewentualnych zmianach. Przed zasypaniem wykopu powiadomić tutejszy Oddział Systemów Telekomunikacji Polska S.A. Obszar Planu Sieci Dział Zarządzania Zasobami Sieci Al. M. J. Piłsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn Wojciech Józwiak Dział Zarządzania Zasobami Sieci (podpis nieczytelny)

Za zgodność z oryginałem:
mgr inż. Marek Wojnarowski

