

7 70615.13

Starostwo Powiatowe Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
12-200 Pisz ul. Giszewszka 5, tel. 087/423-28-38
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

.....Projekt przebudowy ulicy wraz z kanalizacją i oświetleniem

(wyszczególnienie uzgodnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściciemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) 7442/5/2005. lp.3

(sygn. opinii)

(miejscowości i data)

Z up. Starosty Przewodniczący Zespołu inż. Henryk Wrzosek

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu – imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)

Za zgodność z oryginałem:

mgr inż. Marek Wojnarowski

M. Woj

ODPISY UZGODNIENI

A. Uzgodniono bez uwag, uzgodnienie dotyczy nr 1-5

5.01.2005

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

12-200 Pisz, ul. Gdańska 11 tel. (0-prefix-87) 423-20-22 REGON 790125534

(podpis nieczytelny)

B. Trasę projektowanej linii 0,4 kV oświetleniowej kablowej i napowietrznej sprawdzono pod względem zgodności z ogólnymi i technicznymi warunkami przyłączenia do wspólnej sieci. Uzgodnienie dotyczy arkuszy 1-5

Gizycko, dn. 17.01.05

Zakład Energetyczny Białystok Spółka Akcyjna

15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13

Rejon Energetyczny Gizycko

11-500 Gizycko, ul. Przemysłowa 3 tel./fax 428-74-47 NIP 542-000-02-39

C. Uzgadnia się z następującymi uwagami.

- 1) Urządzenia telekomunikacyjne naniesiono kolorem pomarańczowym
- 2) Prace ziemne w pobliżu istniejących telefonicznych linii kablowych i światłowodowych naniesiono kolorem niebieskim. Odkryte urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
- 3) W miejscach skrzyżowań i zbliżeń dokonać przekopów przebiegu urządzeń telekomunikacyjnych na głębokość 2m od miejsca skrzyżowania.
- 4) W miejscach zbliżeń z istniejącą siecią telekomunikacyjną dokonać zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
- 5) Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego projektu należy uzyskać zgodę na wykonanie prac ziemnych i montaż urządzeń telekomunikacyjnych w tym zakresie przepisami.

Uzgodniono arkusz 1-5 Pisz, dn. 17.01.2005
Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci Dział Zarządzania Siecią
Al. M. J. Piłsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
Wojciech Józwik Dział Zarządzania Zasobami Sieci

Za zgodność z oryginałem:

mgr inż. Marek Wojnarowski

M. Woj

35x4x0,16

