

BURMISTRZ PISZA

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 P I S Z

Pisz, dnia 06.12.2006r.

Zp. 3410 – 41/.../06

.....
.....
.....
.....

W związku z pomyłką, w podaniu oznaczenia bezpiecznej szyby w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pisz, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pisz, w następujący sposób:

w załączniku nr 5 w ust. 2.6 Szkło otrzymuje brzmienie:

„Do szklenia należy stosować szyby zespolone jednokomorowe, posiadające certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, ciepłochronne o współczynniku przenikalności cieplnej $U=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, wewnętrzna szyba bezpieczna O2”

Modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofercie, gdyż jest tylko poprawieniem błędów w zapisach siwz. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pisz

BURMISTRZ
Jan Alicki