

Pisz, dnia 06.12.2006r.

Zp. 3410 – 40/.../06

.....
.....
.....
.....

Do zamawiającego wpłynęły w dniu 05 grudnia 2006r. dwa zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszcu”. Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. na zapytanie nr 3:

1) Ad1. : do szklenia stolarki należy użyć szyby bezpiecznej O2 (33.1/14Ar/4)

Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszcu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w następujący sposób:

➤ w załączniku nr 5 w ust. 2.6 Szkło otrzymuje brzmienie:

„Do szklenia należy stosować szyby zespolone jednokomorowe, posiadające certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, ciepłochronne o współczynniku [przenikalności cieplnej $U=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, wewnętrzna szyba bezpieczna O2”

2) Ad. 2. : w oknach z częścią nie otwieraną szklenie ma być w skrzydle;

3) Ad. 3 : okna O10 mają być wykonane z drewna dębowego;

4) Ad. 4 : w drzwiach wejściowych nad skrzydłami zachować podział szyb jak na schemacie zestawienia stolarki na 7 szyb.

2. na zapytanie nr 4:

1) Ad. 1 : Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszcu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w następujący sposób:

a) w ust. 3 siwz pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dostarczenie i montaż parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 63 szt.

(poz. 4 załącznika nr 4 do siwz dotyczy: O3 +O8; poz. 6 załącznika nr 4 do siwz dotyczy: O1+ O2 + O4+ O5+ O7+ O11).”

b) w załączniku nr 3 do siwz w zestawieniu stolarki okiennej w zestawieniu okien oznaczonych symbolem O6, O8 ulegają zmianie ilości w następujący sposób;

”

OZNACZENIE	O6	O8
RAZEM	4	4

”

c) załącznik nr 4 do siwz otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma;

d) w § 1 w ust. 1 lit. „f” załącznika nr 6 do siwz otrzymuje brzmienie:

„f) dostarczeniu i montażu parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 63 szt;”

2) Ad. 2 : okno w pozycji O9 ma być nieotwierane;

3) Ad. 3 : latarnie w drzwiach mają być wykonane od strony ulicy Klementowskiego w Pieszku

4) Ad. 4 : NIE

Modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofercie, gdyż jest tylko poprawieniem błędów w zapisach siwz. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszku

Załączniki:

1. treść zapytania nr 3
2. treść zapytania nr 4
3. załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

A 399.

BURMISTRZ
Jan Alicki