

Ełk, 06-03-2018r.
RE4/RM4/ZCH/2337- 2338 /2018


Projektowanie i Usługi Inwestycyjne
Piotr Ciotrowski
ul. J. Pisańskiego 49
12-200 Pisz

Dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w m-ści Pisz
ul. Nowy Świat i budowy linii oświetlenia ulicznego w m-ści Jagodne gm. Pisz

Rejon Energetyczny Ełk uzgadnia w.w. projekty, w zakresie rozbudowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Nowy Świat w Pisz pod względem zasilania obwodów zalicznikowych z istniejącego układu pomiarowo- rozliczeniowego przy zachowaniu dotychczasowej mocy przyłączeniowej t.j. przy zachowaniu wartości dotychczasowych zabezpieczeń głównych w złączu kablowym ZE-5551, oraz w zakresie trasy przebiegu zalicznikowej linii kablowej oświetlenia ulicznego w m-ści Jagodne z uwagą: projektowaną linię kablową oświetlenia ulicznego w miejscach zbliżenia do słupów istniejącej linii napowietrznej n.n. zabezpieczyć rurami ochronnymi.

W załączeniu przesłane do uzgodnienia projekty.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Ełk

Dyrektor
Grzegorz Torebko

Sprawę prowadzi: Zbigniew Chmielewski – tel. 085 676 6462



Ełk, 14-11-2017 r.

17-B4/S/02654

Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-B4/UP/02654 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Warunki przyłączenia nr 17-B4/WP/02654 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Pisz, miejscowość Jagodne, nr dz. dz. nr. 127

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13-11-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup istniejącej linii napowietrznej nN.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 5,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. Zasiłić przyłączem kablowym nN ze słupa istniejącej linii napowietrznej nN, wybudować złącze kablowe nN zintegrowane z układem pomiarowym w miejscu dostępnym dla służb OSD i Odbiorcy
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Wybudować linie i oprawy oświetleniowe wg potrzeb, projekt linii oświetleniowej uzgodnić w RE Ełk, przedstawić w Punkcie Obsługi Klienta Sekcja Giżycko dokumenty potwierdzające gotowość do przyłączenia.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: w złączu kablowym w miejscu dostępnym dla służb OSD i odbiorcy

STAROSTA PISZ
12-200 Pisz
ul. Warszawska 1

6611/20m
Z. 08. 02. 2018
Tomasz G. Giza
SEKRETARZ GMINY

Pisz, 07 luty 2018 r.

13/2018

(nr rejestru organu wydającego decyzję)



DECYZJA NR WZB.6740.29.2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 22 stycznia 2018r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla:

GMINA PISZ 12-200 Pisz ul. G. Gizewiusza 5

obejmujące:

Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz oświetleniem drogowym w km O+228.06 na działce o nr geod. 127, 113/36, 113/18, 113/14 położonej w obrębie 0009 Jagodne gm. Pisz.

Projektant :mgr.inż. Kamil Huryń uprawniony do projektowania w branży drogowej nr upr. PDL/0122/POOD/09 i należący do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr PDL/BD/0239/09

z zachowaniem następujących warunków:

- 10) Kierownik budowy jest obowiązany: prowadzić dziennik budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu, tablicę informacyjną
- 11) Zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy

wynikające z art. 42 ust.2 i 3 i art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

zakończenia budowy (rybiki) obiektu budowlanego
w przypadku urządzeń podziemnych, przed ich
zakończeniem należy niezwłocznie zapewnić sporządzenie
stanów inwentaryzacyjnych i dostarczenie wyników tych
przebiegów geodezyjnej prowadzącej mapę

wytyczenie obiektu budowlanego
w terenie i inwentaryzację
powykonawczą należy zlecić
jednostce wykonawstwu geodezyjnego

Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 poz. 353 ze zmianami).

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko⁵⁾.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk łącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywnie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).