

Pisz, dnia 30 listopada 2020 r.

Org.271.25.20.2020

.....

.....

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj***

„Do Zamawiającego w dniach 26 listopada 2020 r. oraz 27 listopada 2020 r. wpłynęły zapytania nr 3 i 4 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 3:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż montaż opraw oświetleniowych jest uzależniony od przyjętych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego przedmiotowej drogi.

Ad. 2. Tak. Oprawy oświetleniowe mają posiadać redukcję mocy.

Ad. 3. Kabel aluminiowy.

ZAPYTANIE NR 4:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż właścicielem dłużycy pozyskanej z wycinki drzew jest Zamawiający. Zgodnie z zapisem w § 6 ust. 1 pkt 29 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, Wykonawca obowiązany jest przetransportować dłużycę pozyskaną z wycinki drzew na miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie miasta Pisz.

Ad. 2. Nie. Występujące wzdłuż przebudowywanej drogi drzewa nie są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Ad. 3. Tak. Zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 22 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, Wykonawca obowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nie przewidziane do ponownego wbudowania.

Ad. 4. Tak.

Ad. 5. Zamawiający informuje, iż wykonanie podziału nieruchomości leży po stronie Wykonawcy, natomiast koszty wykupu działek po stronie Zamawiającego.

Ad. 6. Nie.

Ad. 7. Szerokość poboczna do wykonania to 0,75 m.

Ad. 8. Grubość pobocza do wykonania wynosi 20 cm.

Ad. 9. Pobocza należy wykonać z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0-31,5 mm.

Ad. 10. Tak.

Ad. 11. Nie.

Ad. 12. Tak.

Ad. 13. Tak. Należy tylko odpowiednio oznakować przejęcie dla pieszych.

Ad. 14. Zamawiający informuje, iż nie wymaga oznakowania aktywnego w obrębie przejścia dla pieszych.

Ad. 15. Zamawiający informuje, iż nie należy wykonywać przebudowy skrzyżowania na działce o nr geod. 3, a jedynie należy wykonać zjazdy bitumiczne.

Ad. 16. Zamawiający informuje, iż kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać na całym odcinku przebudowywanej ulicy.

Ad. 17. Nie przewiduje się, ale jest to zależne od przyjętych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego przedmiotowej ulicy.

Ad. 18. Tak.

Ad. 19. Tak.

Ad. 20. Nie.

Ad. 21. Nie.

Ad. 22. Tak, jeśli zostanie zorganizowany przez Wykonawcę objazd i dojazd do nieruchomości przyległych do przebudowywanej ulicy dla osób zamieszkujących, prowadzących działalność gospodarczą w okolicznych budynkach.

Ad. 23. Tak.

Ad. 24. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Ad. 25. Tak.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert, który upływa z dniem **3 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00.**

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:

- treść zapytania nr 3
- treść zapytania nr 4".

Z up. BURMISTRZA


Zastępcą Burmistrza