

Pisz dnia 06.11.2007 roku

ZP. 3410-35/.../07

.....
.....
.....
.....

Do zamawiającego w dniu 31.10.2007 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP II”. Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1.: Wymienione w SIWZ wyroby budowlane m.in.:

- przepompownie ścieków,
- zawory zwrotne,
- studzienki kanalizacyjne;

powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

Ad. 2.: Zgodnie z § 2wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawnych.
3. Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.
4. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 3, zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach.

Reasumując, Zamawiający może skorzystać z prawa do żądania od Wykonawcy stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie, przez użyte do wykonania zamówienia materiały, odpowiednich wymagań wynikających z obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów.

Załączniki:

1. treść zapytania nr 1

Zbigniew Wdowiarski
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Sadłowska
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Kręciewska
Członek Komisji Przetargowej

Arkadiusz Jackowski
Sekretarz Komisji Przetargowej

Arkadiusz Jackowski

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.