

Pisz dnia 15.11.2007 roku

.....
.....
.....
.....

Do zamawiającego w dniu 13.11.2007 roku wpłynęły 3 zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP II”. Zamawiający udziela odpowiedzi:

Na zapytanie nr 4

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji stawki VAT. Kwestia stawek podatku VAT była wyjaśniana w odpowiedzi na zapytanie nr 2 i nr 3.

Na zapytanie nr 5

Zasilanie przepompowni nie jest zagadnieniem przetargowym i nie zostało ujęte w przedmiocie zamówienia. Warunki przyłączenia oraz wykonanie leży w zakresie Zakładu Energetycznego Białystok S.A.. Natomiast przepompownie przydomowe zasilane będą z linii przydomowych.

Na zapytanie nr 6

Posiadanie uprawnień w zakresie sieci wentylacyjnych i gazowych nie jest obligatoryjne w przypadku osób, które w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) mają wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane i posiadają specjalizację zawodową w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wyjaśnienie nie powoduje modyfikacji treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże, ETAP II.


Załączniki:

1. treść zapytania nr 4,5 i 6

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Zbigniew Wdowiarski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej


Elżbieta Sadłowska

Członek Komisji Przetargowej


Agnieszka Kręciewska

Sekretarz Komisji Przetargowej


Arkadiusz Jackowski

ZAPYTANIE NR 4

Dot. SIWZ „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. Etap II”

Obecnie obowiązuje stawka VAT 7%.

Gro prac związanych z przedmiotem zamówienia będzie realizowane w roku 2008 i 2009.

Pyt. 1

Czy w związku z powyższym przewiduje się waloryzację stawki VAT po zmianie przepisów.

ZAPYTANIE NR 5

Dotyczy: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP II”

Czy wykonanie robót elektrycznych związanych z przepompowni ścieków należy do Wykonawcy czy do Zamawiającego? Jeśli Wykonawca ma wykonać roboty elektryczne to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiary robót elektrycznych wraz z opisem.

ZAPYTANIE NR 6

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże, II ETAP”

Prosimy o wyjaśnienie:

Pkt. 7 ppkt. 3 SIWZ

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby inżynierów budownictwa.

Pytanie: - skoro w niniejszym zadaniu nie występują roboty wentylacyjne i gazowe to czy potrzebne są uprawnienia budowlane w zakresie sieci wentylacyjnych i gazowych?