

Pisz, dnia 24.07.2023 r.

IPF. 7013.6.2023

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lipca 2023 r. do zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. **„Doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Warszawskiej w Piszach wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych”** w ramach zadań inwestycyjnych pn. **„Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich”, „Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszach wraz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe”**.

Ad 1.

Zamawiający informuje, że tere objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze objętym przez konserwatora zabytków.

Ad 2.

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową przecisk pod drogą powinien być wykonany rurą SRS110.

Ad 3.

Zamawiający informuje, że pozycja zamieszczona w przedmiarze przewiduje ułożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm. Zgodnie z rys. E1 załączonym do projektu rurę osłonową zaprojektowano typu DVK50.

Ad 4.

Zamawiający informuje, że poszczególne elementy azylu drogowego dla pieszych powinny być zamontowane za pomocą metalowych łączników i dedykowanych elementów montażowych tak by elementy stanowiły spójne urządzenie. Parametry azylu opisane zostały w pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Piszach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

Azyl drogowy dla pieszych należy wykonać tylko na jednym przejściu, zgodnie z planem sytuacyjnym nowego przejścia.

Ad 5.

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu stałej organizacji ruchu. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie opracować i uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu.

Ad 6.

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Ad 7.

Zamawiający informuje, że posiada projekt zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej odpowiedzi.

Ad 8.

Zamawiający nie wymaga zgłoszenia robót. Roboty w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisku oraz roboty w zakresie wykonania przejścia dla pieszych zostały zgłoszone do Starosty Piskiego. W obu przypadkach uzyskano informację o braku sprzeciwu wobec ww. zgłoszeń budowlanych.

Ad 9.

Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania kosztorysów inwestorskich ani przedmiarów robót. Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 8 wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej odpowiedzi, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i dostarczyć szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie złożonej oferty.

Ad 10.

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zadania w przypadkach, o których mowa w §13 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej odpowiedzi.

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Janusz Puchalski*  
Zastępca Burmistrza

*[Handwritten signature]*