

Pisz, dnia 30.04.2008r.

ZP. 341 – 17/.../08

.....
.....
.....
.....

Do Zamawiającego w dniach 29-30.04.2008r. wpłynęły dwa zapytania: **zapytanie nr 3 oraz zapytanie nr 4** dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach**”. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 3

Roboty sanitarne wg załącznika nr 10 do SIWZ (wersja z dnia 29.04.2008r.)

- poz. 15 – przyjąć pompę c.o. LFP 40Por80c lub równoważną w ilości 1 szt.
- poz. 16 – przyjąć pompę c.o. LFP 25Por60c lub równoważną w ilości 1 szt.
- naczynia wzbiorczego przeponowego REFLEX N 25 nie należy przyjmować do wyceny, zasobnik c.w.u. będzie zabezpieczać naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 25 dm³ ujęte w poz. 20 załącznika nr 10 do SIWZ (wersja z dn. 29.04.2008r.).
- funkcję pompy ładującej c.w.u. będzie spełniała pompa z poz. 16 załącznika nr 10 do SIWZ (wersja z dnia 29.04.2008r.)

Zapytanie nr 4

Roboty budowlane wg załącznika nr 9 do SIWZ:

- poz. 152 - opis drzwi aluminiowych został podany w odpowiedzi na zapytanie nr 1 w dniu 29.04.2008r., rysunek drzwi aluminiowych zostanie podany w trakcie wykonywania robót budowlanych,
- stolarka okienna i drzwiowa została przyporządkowana w pozycjach przedmiarowych w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszego pisma.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy dokonał zmian w treści SIWZ, w części o której mowa w zapytaniu nr 4 .W konsekwencji przedmiar robót remontowych i renowacyjnych oraz przedmiar robót budowlanych stanowiące załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ w niniejszym postępowaniu otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego pisma.

W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy zmienia się także termin składania ofert na dzień 15.05.2008r. do godziny 11⁰⁰. Zmianie ulega również termin otwarcia ofert na dzień 15.05.2008r. na godzinę 11²⁰.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert skutkuje zmianą ust.11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Piszul ul. Gizewiusza 5 do dnia **15.05.2008r. do godz. 11⁰⁰**.
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszul ul. Gizewiusza 5 , pokój nr 39 w dniu **15.05.2008r. o godz. 11²⁰**.”

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **rozbudowę i remont Szkoły Podstawowej w Trzonkach** .

Załączniki:

1. treść zapytania nr 3
2. treść zapytania nr 4
3. przedmiar robót remontowych i renowacyjnych
4. przedmiar robót budowlanych

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Zbigniew Wdowiarski

Zbigniew Wdowiarski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Kręciewska

Agnieszka Kręciewska

Członek Komisji Przetargowej

Mateusz Cieśluk

Mateusz Cieśluk