

Pisz, dnia 11.06.2008r.

.....
.....
.....
.....

Do Zamawiającego w dniu 10.06.2008 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym**”. Zamawiający na podstawie 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udziela odpowiedzi:

Okna połaciowe:

- obrotowe drewniane lakierowane z klamką umieszczoną w dolnej części skrzydła o parametrach :

$$* U_{\text{okna}} \leq 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$* U_{\text{szyby}} \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym .

Załącznik:

1. treść zapytania nr 1

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zbigniew Wdowiarski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Agnieszka Kręciwska

Sekretarz Komisji Przetargowej
Arkadiusz Robert Jackowski

Członek Komisji Przetargowej
Bogusława Dąbrowska