

BURMISTRZ PISZA

ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 P I S Z

Pisz, dnia 17.02.2009r.

ZP. 341 – 6/.../09

.....
.....
.....
.....

Do Zamawiającego w dniach 09 i 11.02.2009 r. wpłynęły 3 zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pisz**”. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela odpowiedzi.

Dotyczy zapytania nr 1

Ad. I Roboty budowlane:

Dz. 2 Fundamenty:

poz. 21 przedmiaru - zastosować 1* styropian FS30 gr.10 cm od strony zewnętrznej.

Dz.7 Ściany poddasza:

Winno być 4szt *5.0mb =20mb kominów wentylacyjnych typu SCHIEDEL lub równoważne.

Dz.8 Dach –konstrukcja:

Poz.107 przedmiaru – folia dachowa na deskowaniu pełnym np.: UNIVERSAL lub równoważne.

Poz.108 przedmiaru - łaty drewniane 50*50 mm

Poz.109 przedmiaru - kontrłaty drewniane 50*38 mm

Dz.10 Posadzki:

Poz.130 przedmiaru- w pozycji materiał przyjęto płytę OSB 2*12.5 mm

Poz.134 przedmiaru – szczegółowe określenie parametrów sprzętu sportowego w projekcie technologii Sali Sportowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

Poz.150 przedmiaru – tak, wykładziny antyelektrostatyczne np.: LG CHEM MISTIQUE-PUR lub równoważne.

Dz.13 Stolarka okienna i drzwiowa:

Poz.195 przedmiaru - podokienniki drewniane

Poz.196 przedmiaru - podokienniki drewniane

Poz.197 przedmiaru - drzwi Dz-1;Dz-2;D-1 aluminiowe częściowo przeszklone, zewnętrzne ciepłe aluminium.

Poz.199 przedmiaru - drzwi plyninowe okleinowane fabrycznie wykończone

Dz.15 Elewacja i roboty zewnętrzne:

Poz.259 przedmiaru - kostka betonowa ciemny i jasny brąz gr.6cm o pow.= 519.00 m² i gr.8cm o pow.= 301,2m²

Poz. 264 przedmiaru - sadzenie drzew i krzewów zgodnie z wykazem zieleni stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma. Krzewy, nie mniejsze niż 30 cm, krzewy kolumnowe nie mniejsze niż 80 cm, drzewa nie mniejsze niż 100 cm. Wszystkie sadzonki wysadzane z donic.

Ad. II Roboty sanitarne:

1. Izolację cieplną rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy wyliczyć wg poz. 61-63 załącznika nr 4 do niniejszego pisma. Instalację zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej należy wykonać bez izolacji cieplnej rurociągów.
2. zawory termostatyczne: należy przyjąć Ø 15mm
3. Grzejniki określone w poz. 64-65 załącznika nr 6 do SIWZ nie występują w związku ze zmianą załącznika nr 6 do SIWZ.

Dotyczy zapytania nr 2

Ad. 1 Zamawiający mylnie zamieścił część pozycji w przedmiarze robót. Do wyceny robót sanitarnych należy przyjąć przedmiar robót sanitarnych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

Ad. 2 W załączniku nr 5 do niniejszego pisma przedstawiono lokalizację istniejącego węzła grupowego, z którego zasilana jest instalacja grzewcza szkoły.

Ad. 3 Do wyceny należy przyjąć rury miedziane na instalacji c.o. oraz ocynkowane na instalacji wodociągowej lub materiały równoważne. Jeżeli zastosowanie rur PEX na instalacji c.o. zamiast miedzianych i na instalacji wodociągowej zamiast ocynkowanych jest równoważne, to Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w instalacji z tych materiałów.

Dotyczy zapytania nr 3

Ad. 1 Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w związku z zapytaniem nr 1, Ad. I

Ad. 2 Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w związku z zapytaniem nr 1, Ad. I

Ad. 3 Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w związku z zapytaniem nr 1, Ad. I

Ad. 4 Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Mając powyższe na uwadze w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia przedmiar robót sanitarnych stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszego pisma. Ponadto zmienia się załącznik nr 4 do SIWZ poprzez dodanie do niego: Wykazu Zieleni oraz Projektu Technologii Sali Sportowej stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuje się, iż w wyniku zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy zmienia się również termin składania i otwarcia ofert określony w ust. 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu

Miejskiego w Piszul. Gizewiusza 5 do dnia 23.02.2009 r. do godz. 11²⁰.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszul. Gizewiusza 5, pokój nr 39 w dniu 23.02.2009 r. o godz. 11³⁰.

Załączniki:

1. treść zapytania nr 1, 2, 3
2. projekt technologii sali sportowej
3. wykaz zieleni do projektu zagospodarowania terenu
4. przedmiar robót sanitarnych
5. lokalizacja węzła cieplnego

BURMISTRZ

Jan Alicki