



- Rura bezpieczeństwa DN25
- Rura wzbiorcza DN25
- Rura przelewowa DN25
- Rura sygnalizacyjna DN15

Uwaga:
-zdemontowany piec wywieźć we wskazane miejsce na terenie Szkoły,
-wykonać izolację termiczną istniejących leżaków c.o.,
-wymienić istniejące wymienniki c.w.u.

TEMAT:		Remont budynku szkoły filialnej w Snopkach	
NAZWA RYS.		Inwentaryzacja i modernizacja instalacji c.o.-piwnica	
Autor:		inż. Wojciech Jermacz	WAM/08.20/WOS/04
Projektant:		mgr inż. Grzegorz Gorczyński	MAZ/0195/PWOS/06
Współpraca:		inż. Magdalena Jermacz	asyst. projektanta
Data:		Brzeźna	Skala
Lipiec 2009		sanitarna	1:50
			1