

ZAPYTANIE NR 1



URZĄD MIASTA
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Data: 11 grudnia, 2008

zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na n.w. pytania do ogłoszonego przetargu - **"REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA m. PISZ - Oświetlenie uliczne "Placu Daszyńskiego, placu za kinem, placu przy ul. Wyzwolenia i odcinka nadbrzeża rzeki Pisy"**:

pozycja 3.2.3.2 brakuje schematów szafek oświetleniowych SO, oraz SO1, proszę o zamieszczenie.

pozycja 3.2.6.4 występują oprawy MBF505/CDM 35W, oprawa z serii Pompei o mocy 35W to MBF504/CDM 35W, poza tym, czy opara ma być wąsko-strumieniowa (NB), średnio-strumieniowa (MB), bądź szeroko-strumieniowa (WB)?

pozycja 3.2.6.5 występują oprawy Jalon TC-D 26W, oprawy mają być do montażu poziomego (H), czy pionowego (V)?

Pozycja 3.2.5.3 występują słupy ST 3x z wysięgnikiem R33B, natomiast na rysunku E-7 (091208162718.pdf) typu ST 3x z wysięgnikiem 1xR38B, który wysięgnik należy zastosować?

pozycja 4.2.7.7 występują oprawy typu 7874 "BEGA", jaki strumień świetlny należy przyjąć 13300 (HIE/m) czy 14000 (HIE/c)?